



1. *Размеры для справок
2. Крепление консолей и хомутов к стене осуществить при помощи долгов самоанкерующихся распорных М 12х130 мм ГОСТ 28778-90.
3. Крепление элементов дымовой трубы выше стены предусмотреть заказчику.

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|----------|-------|-------------------------|---|------|--------|---------|
| | | | | ДНК-111-01.00.29 | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Дымоход настенного крепления | Лист | Масса | Масштаб |
| Разраб. | Ширяев Е.В | | | | | - | - | - |
| Проб. | Петрищев В.А | | | | | Лист | Листов | 1 |
| Т.контр. | | | | | | | | |
| И.контр. | | | | | | | | |
| Утв. | Докучаев А.С | | | | ООО "БорКотлоМаш" | | | |

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | Перв. примен. | | Справ. № | |
|-------------|------|--------------|------------------|--------------------------------------|------|------------|---------------|-------------------|----------|--------|
| | | | | | | | Подп. | и дата | Подп. | и дата |
| | | | | <u>Документация</u> | | | | | | |
| | | | ДНК-111-01.00.29 | Сборочный чертеж | | | | | | |
| | | | | <u>Сборочные единицы</u> | | | | | | |
| | | 1 | | Газоотвод вертикальный утепленный | | | | | | |
| | | 2 | | Газоотвод тройник утепленный | | | | | | |
| | | 3 | | Газоотвод нижний утепленный | | | | | | |
| | | 4 | | Газоотвод взрывной клапан утепленный | | | | | | |
| | | 5 | | Вставка | | | | | | |
| | | 6 | | Оголовок | | | | | | |
| | | 7 | | Опора настенная | | | | | | |
| | | 8 | | Настенный элемент | | | | | | |
| | | 9 | | Коллектор на RS-H200(2x100) | | | | | | |
| | | 10 | | Хомут | | | | | | |
| БОРКОТЛОМАШ | | | | | | | | | | |
| | | | ДНК-111-01.00.29 | | | | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | Лит. | Лист | Листов |
| | | | | | | | | | | 1 |
| Разраб. | | Ширяев Е.В | | | | | | | | |
| Пров. | | Петрищев В.А | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | | | | |
| Утв. | | Докучаев А.С | | | | | | ООО "БорКотлоМаш" | | |